



РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ *6-3201*/ 02.11.2018 г.

На основание чл.362, ал.1 от Кодекса на търговското корабоплаване (КТК) и чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал.1, т. 1 от Устройствения правилник (УП) на ИА „Морска администрация“ (ИАМА) (Приет с ПМС № 106 от 29.04.2015 г., Обн. ДВ. бр.33 от 2015 г. изм. ДВ. бр.70 от 2018 г.), и във връзка с извършени проверки от служители на дирекция „Морска администрация – Варна“ (ДМА – Варна) на изредените по-долу обекти:

1. Малка буна „Иканталък“ – Протокол № 10 от 17.10.2018 г.;
2. Южен мостик, к.к. Албена – Протокол № 13 от 17.10.2018 г.;
3. Буна в местност “Кабакум” – гр. Варна – Протокол № 14/26.10.2018 г.;
4. Мостик (пристан) пред административната сграда на к.к. „Слънчев ден” – Протокол № 15/26.10.2018 г.;
5. Буна № 1 пред алея I-ва, град Варна – Протокол № 16/26.10.2018 г.;
6. Буна № 3 пред алея I-ва, град Варна – Протокол № 17/26.10.2018 г.;
7. Пристан „Романтика”, град Варна, район Аспарухово – Протокол № 18/26.10.2018 г.;
8. Северна и южна буна „Болата”, община Каварна – Протокол № 08 от 29.08.2018 г.;
9. Мостик „Боцманат”, гр.Балчик, община Балчик - Протокол № 19/17.10.2018 г.;
10. Вълнолом /Буна/ № 3 (по ред - №2), с. Кранево и прилежащия му траверс - Протокол № 06 от 29.08.2018 г.;
11. Вълнолом /Буна/ № 4 (по ред - №3) , с. Кранево и прилежащия му траверс Протокол № 07 от 29.08.2018 г.

Поради установените несъответствия и общото лошо състояние на обектите, което не отговаря на изискванията за тяхната безопасна експлоатация и представлява заплаха за здравето и живота на хората, а именно:

- Липсващи елементи от отбивните устройства, като са останали стърчащи, силно корозирали „У” образни планки за закрепването им – за обекти с номера 3, 5, 7, 8 и 9;
- На места има изкъртена бетонна настилка до ниво арматура или напълно разрушена, което е потенциална опасност за пешеходци – обекти с номера: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 и 11;
- Почти навсякъде осветлението (където го има) е неизправно, в частност на обекти с номера 1, 4, 5, 6 и 7.;
- Елементите на ел. инсталациите (кабели и ел. табла) на повечето обекти са с различна степен на повреда, в т.ч. някои и разрушени – изкъртени табла, отрязани кабели и т.н. – за обекти с номера 5, 6 и 8 ;

- Почти във всички обекти липсват покривни капацити на проводите и на технологични гнезда, което също създава опасност за пешеходци – обекти с номера 5 и 6;

- Някои от обектите имат повреди по основната конструкция – за обекти с номера 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10 и 11:

- В повечето от проверените обекти липсват табели, указващи ограничения и/или забрани – за обекти с номера: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 11

Както и с цел повишаване безопасността на корабоплаването в района под юрисдикцията на ДМА – Варна,

РАЗПОРЕЖДАМ:

1. ЗАБРАНЯВАМ достъпа и швартоването на плавателни средства на гореизброените обекти до привеждането на обектите в състояние, което не застрашава живота и здравето на хора

2. Разпореждането да бъде оповестено, чрез поставянето му на информационните табла в ДМА – Варна и ИРМ (боцманати) в Каварна и Балчик, както и да се публикува на интернет страницата на агенцията.

3. Разпореждането да бъде съобщено на ДП „Пристанищна инфраструктура”, Областна администрация – Варна, Областна администрация – Добрич, Община Варна, Община Каварна и Община Балчик за сведение и предприемане на мерки по компетентност.

4. Изпълнението на разпореждането възлагам на г-жа Диана Василева, началник отдел „Експлоатационна годност на пристанищата” в ДМА – Варна.

5. Контрол по изпълнението на разпореждането ще упражнявам лично.

6. Настоящото Разпореждане отменя мои Разпореждания №№ В-3-1/04.01.2017 г. и В-3-1-1/01.02.2017 г.

7. Това разпореждане подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от узнаването му. Обжалването не спира неговото изпълнение.



к.д.п. ВАЛЕНТИН ЕНЧЕВ

Директор на
Дирекция „Морска администрация – Варна”
Капитан на пристанище Варна