



ИЗК № 82 / 17.01.2015 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УКАЗАНИЕ

Относно: *Изпълнение изискванията на т. 7 от раздел VIII. „Противопожарни средства“ на Разпореждане № 68 от 12 юни 2014 г. на изпълнителния директор на ИА „Морска администрация“*

Във връзка с изискванията на т. 7 от раздел VIII. „Противопожарни средства“ на Разпореждане № 68 от 12 юни 2014 г. на изпълнителния директор на ИА „Морска администрация“, а именно инсталирането на кораби с двигатели, монтирани в затворени пространства и с мощност по-голяма от 200 кВт, на система за обемно гасене на МО, давам следните предписания относно вид, проектиране, монтаж и експлоатация на системи за обемно гасене, които администрацията признава:

1. Системи за обемно гасене се проектират и монтират от физически или юридически лица, които притежават необходимата професионална квалификация или разполагат с квалифициран персонал за изпълнението на съответната дейност.

2. Елементите на системата и ползвания пожарогасителен агент трябва да бъдат типово одобрени от призната от ИА „Морска администрация“ класификационна организация.

3. Преди извършването на монтаж на система за обемно гасене на борда на кораб, корабособственика представя за одобрение в съответната дирекция „Морска администрация“ проект с приложени разчети, изготвен от лицата по т.1.

4. Системата като минимум трябва да отговаря на следните условия:

- Да бъде осигурено дистанционно задействане на системата от защитено табло/кутия извън МО;
- Поставянето на системата в готовност за пуск да бъде съпроводено със звуков и светлинен сигнал в МО, различен от сигналите, използвани за общокорабна сигнализация;
- Да бъде предвидена защита против неволно задействане на системата;
- До таблото да бъде поставена ясна инструкция за работа със системата. Тази инструкция трябва да включва и правила за влизане в МО след като системата е била задействана.

5. След завършване на монтажа и изпитанията на системата, корабособственика представя в съответната дирекция „Морска администрация“ протокол, в който са описани серийните номера на съдовете за съхранение и сроковете на годност на пожарогасителния агент.

6. Лицето, извършило монтажа, предоставя декларация, с която потвърждава, че монтажа е извършен съгласно одобрения проект.

к.д.п. инж. **ЦЕТРОВ**
Изпълнителен директор на
ИА „Морска администрация“

